

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

申请单位	哈尔滨工程大学动力与能源工程学院		
项目名称	试验间通风系统		
经费来源	双一流引导专项		
预算金额（万元）	77.7		
单一来源采购适用范围	☐ 只能从唯一供应商处采购的； ☐ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☒ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	本次采购的服务是试验间通风系统，主要用于控制单轨机台架运行时实验室内温度，需要对单轨机台架与安置地环境有深入了解。单轨机台架由FEV欧洲有限公司设计制造与安装调试。上海也福仁维测试设备有限公司作为其子公司，能够为本单轨机试验间通风系统提供质量保证，确保服务配套的一致性，因此建议从该公司采购。		
专家签字	张健	职称	高级工程师
工作单位	中国船舶集团有限公司	联系电话	

说明：

1. 3个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

申请单位	哈尔滨工程大学动力与能源工程学院		
项目名称	试验间通风系统		
经费来源	双一流引导专项		
预算金额（万元）	77.7		
单一来源采购适用范围	☐ 只能从唯一供应商处采购的； ☐ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☒ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	本次采购是为了对燃气轮机与燃气轮机试验室的通风系统进行建设，该系统用于维持台架运行时的试验室温度，需对试验台架与试验室进行科学合理规划建设。试验台架由FGE欧洲有限公司开发，其子公司上海艾福仁维测试设备有限公司负责了该试验台架的规划设计与试验室设计，为保证本次采购与原有项目的一致性，建议继续从原供应商处采购。		
专家签字	刘洪生	职称	研究员
工作单位	天津大学	联系电话	

说明：

1. 3个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

申请单位	哈尔滨工程大学动力与能源工程学院		
项目名称	试验间通风系统		
经费来源	双一流引导专项		
预算金额（万元）	77.7		
单一来源采购适用范围	☐ 只能从唯一供应商处采购的； ☐ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☒ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。		
专家论证意见	本次采购“试验间通风系统”是为了通过强制通风排除单缸机台架运行时的发热，需要对单缸机台架与试验间状态深入了解才能完成。单缸机台架是由FEV欧洲有限公司设计开发，其中国子公司上海艾福亿维测试设备有限公司设计了试验间布局，为保证服务配套的一致性，建议以该公司作为单一来源采购。		
专家签字	胡博	职称	副教授
工作单位	重庆理工大学	联系电话	

说明：

1. 3个以上校外专家；
2. 专家组成员不得为同一单位人员；
3. 用户单位代表不得作为专家组成员参与论证；
4. 参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作；
5. 专家论证意见须手写且符合单一来源采购适用范围；
6. 专家对所填写内容的真实性负责。